

**ПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

ОНДиПР Отрадненского района

350290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237, тел.: 8 (86144)-3-48-05

РАСПОРЯЖЕНИЕ

**органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении
Плановой/выездной проверки**

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 09 » января 201 9 года № 7

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №33 здание сада, территория, Высокий риск (2 класс)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 352253, Краснодарский край, Отрадненский район с. Гусаровское, ул. Красная, 165 а

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Иноземцев Виталий Петрович – главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору; Решетов Алексей Викторович – государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федеральный государственный пожарный надзор
10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(ий) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

Выполнение МБДОУ № 33

обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отделения НД и ПР Отрадненского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю на 2019 год регистрационный номер проверки - 231901831785

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить
с «15» января 2019

Проверку окончить не позднее
«12» февраля 2019

9. Правовые основания проведения проверки:

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О

противопожарном режиме»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

Обследование территорий, помещений здания и сооружения в ходе, которого провести мероприятия направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований нормативных документов в области пожарной безопасности, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 30.11.2016г. №644, зарегистрирован в Минюсте РФ 13января 2017 г. N 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Не представление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) сведений информации, представление которых предусмотрено законом и необходимо этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информаций) в неполном объеме или искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа в соответствии с КоАП РФ об административных правонарушениях и Федерального закона № 294 от 26 декабря 2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- копия технического паспорта;

- акты о наличии и исправности оборудования и систем противопожарной защиты (установок пожаротушения, пожарной сигнализации, противодымной защиты, молниезащиты, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, оповещения людей о пожаре);

- документы по организации технического обслуживания оборудования и систем противопожарной защиты (лицензия или договор на ТО и ППР);

- документ, подтверждающий прохождение аттестации (квалификации) руководителей, а также лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и обучения по программе пожарно-технического минимума всех работников (копия лицензии МЧС России выданной организации проводившей обучение по программе ПТМ);

- организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, инструкции, журналы и т.п.), свидетельствующие об установлении на объекте соответствующего противопожарного режима и требующегося в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации;

- банковские реквизиты юридического лица;

- свидетельство о праве собственности, либо договор аренды на здания (помещения);

- страховой полис о страховании гражданской ответственности;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
- паспортные данные законного представителя юридического лица.
- акт проверки технического состояния пожарного гидранта, противопожарного водоема.
- Расчет оценки пожарного риска (при наличии на объекте);
- Расчет независимой оценки пожарного риска (при наличии на объекте);
- Декларация пожарной безопасности (при наличии на объекте);
- Сведения о проведении капитального ремонта (если проводился (дата, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию));
- Сведения о изменении структурного назначения по пожарной безопасности (при наличии на объекте)
- документ, подтверждающий проведение огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических несущих конструкций оборудования и эстакад, а также акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки);
- сертификаты пожарной безопасности (техническая документация) на отделочные материалы, применяемые при эксплуатации, строительстве (ремонте) объекта;
- акты проведения эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений;
- копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя физического (юридического) лица либо представителя по доверенности;

**Главный государственный инспектор
Отраденского района
по пожарному надзору В.П. Иноземцев -**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

исп. Иноземцев В.П. начальник ОНД и ПР Отраденского района,
рабочий телефон 8(86144)-3-48-05

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

проведения проверки установлено, что нарушены обязательные требования пожарной безопасности, а именно:

	Характер нарушения	Лица, допустившие нарушения
1.	Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (подпункт "г" п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)	МБДОУ №33, Заведующая МБДОУ №33 Кузьменко Л.С.
2.	Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	МБДОУ №33, Заведующая МБДОУ №33 Кузьменко Л.С.
3.	Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности: - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара; - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни) (Литера В)); - не произведен расчет величин пожарного риска. (статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНИП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	МБДОУ №33, Заведующая МБДОУ №33 Кузьменко Л.С.
4.	Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования). (п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	МБДОУ №33, Заведующая МБДОУ №33 Кузьменко Л.С.
5.	Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно: - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	МБДОУ №33, Заведующая МБДОУ №33 Кузьменко Л.С.
6.	Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	МБДОУ №33, Заведующая МБДОУ №33 Кузьменко Л.С.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
предпринимателя, его уполномоченного представ

Прилагаемые к акту документы: Предписание №7/1/6 от 29.01.2019.; протокол об административном правонарушении №50/4 от 29.01.2019.; протокол об административном правонарушении №50/5 от 29.01.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Главный государственный инспектор
по пожарному надзору Отрадненского
района

В.П. Иноземцев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кузьменко Любовь Сергеевна - заведующая МБДОУ д/с №33

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29 января 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ОНДиПР ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА**

352291 Краснодарский край, Отрадненский район,
ст.Отрадная, ул. Октябрьская, д. 237, телефон: (86144) 3-48-05,
факс: (86144) 3-38-78, e-mail: ogpn-otr@mail.ru

ст. Отрадная
(место составления акта)

« 29 » января 20 19 г.
(дата составления акта)
10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 7

По адресу/адресам: Краснодарский край, Отрадненский район, с.Гусаровское, ул. Красная, 165 а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Иноземцева Виталия Петровича № 7 от 09 января 2019 года.

была проведена проверка плановая/выездная **проверка в отношении:**
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №33
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Основной государственный регистрационный номер 1022304445899

Индивидуальный номер налогоплательщика 2345007956

Дата и время проведения проверки:

« » - Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней / 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Отрадненского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Кузьменко Любовь Сергеевна  в 09 ч. 30 мин. 10.01.2017г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверки: Главный государственный инспектор Отрадненского района
по пожарному надзору, подполковник внутренней службы В.П. Иноземцев

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кузьменко
(Фамилия)

Любовь
(Имя)

Сергеевна
(Отчество)

законный представитель юридического лица - заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №33

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

паспорт РФ 03 01 042315 выдан 23.01.2001 г. ОВД Отрадненского района Краснодарского края
(данные документа удостоверяющего личность законного представителя юридического лица)

Приказ № 124-л от 17.07.2015 «О назначении Л.С. Кузьменко»

(Данные доверенности или иного документа подтверждающие полномочия представителя юридического лица)

ПРОТОКОЛ № 50/4
об административном правонарушении

«29» января 2019 г.

ст. Отрадная
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Иноземцев В.П.

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо – заведующая МБДОУ № 33 Кузьменко Любовь Сергеевна

(гражданин, должностное лицо)

- 1 Фамилия, имя, отчество - Кузьменко Любовь Сергеевна
- 2 Дата и место рождения - 21.09.1981 г., г. Армавир, Краснодарский край
- 3 Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 277
- 4 Семейное положение _____ на иждивении _____
(количество человек)
- 5 Место работы (учебы) - МБДОУ №33
- 6 Занимаемая должность - заведующая
- 7 Документ, удостоверяющий личность паспорт РФ 03 01 042315 выдан 23.01.2001 г. ОВД Отрадненского района Краснодарского края
- 8 Размер зарплаты (пенсии, стипендии)
- 9 Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: нет согласно базы СПОиАП
- 10 Документ, подтверждающий полномочия законного представителя – приказ отдела образования администрации МО Отрадненский район № 124- л от 17.07.2015 года «О назначении Л.С. Кузьменко» заведующей МБДОУ №33

УСТАНОВИЛ:

В период с 14 ч. 30 мин. 25 января 2019 года по 16 ч. 30 мин. 29 января 2019 года главным государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Иноземцевым В.П. проведено плановое мероприятие по контролю (надзору) МБДОУ детский сад №33, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165а. В ходе мероприятия по контролю (надзору) выявлено, что должностным лицом - МБДОУ детский сад №33 нарушены обязательные требования пожарной безопасности нормативных документов РФ, а именно: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390), а именно:

(указывается существо административного правонарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса)

1. Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (подпункт "г" п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)
2. Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это


обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

3. Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности:
 - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара;
 - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни) (Литера В));
 - не произведен расчет величин пожарного риска.(статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
4. Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования). (п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
5. Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно:
 - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.(подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
6. Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

чем совершил (а) административное нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1; 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны, русским языком владею

✓  Л.С. Кузьменко
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Факт нарушения правил пожарной безопасности подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

_____ (подписи свидетелей)

2. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

_____ (подписи свидетелей)


С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу. Я извещен (а), что дело об административном правонарушении в отношении меня будет рассматриваться в 10 ч. 10 мин. 31.01.2019 года в ОНДиПР Отрадненского района по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237 и предупрежден(а), что в случае моей неявки и не поступлении от меня в соответствии со ст. 25.1 ч. 2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

✓  Л.С. Кузьменко
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Объяснения по существу нарушения с нарушениями
составлена, по п.3^б части 1 статьи 19.35 КоАП
потрачено решения составлен по
лице вероятности


Подпись лица, составившего протокол



✓  Л.С. Кузьменко

В.П. Иноземцев

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении ✓

 Л.С. Кузьменко

Копию протокола получил (а)
« » января 2019 года

✓  Л.С. Кузьменко
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

От копии протокола отказался(ась)
« » _____ 2019 года

_____ (подпись лица в отношении которого составлен протокол)

ПРОТОКОЛ № 50/5
об административном правонарушении

«29» января 2019 г.

ст. Отрадная
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Иноземцев В.П.

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об

(указываются номера статей и законодательный акт,

административных правонарушений

в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

1. Полное название юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33

2. Юридический адрес, тел. (факс) 352253, Россия, Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165а

3. Номера регистрационных свидетельств 23АК 285142, 23АЕ 718533

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо ИФНС по Отрадненскому району Краснодарского края, серия 23 № 008280053

5. Наименование обслуживающего банка и номер счета р/с 40701810500003000003 РКЦ

Армавир г. Армавир, ИНН – 2345007956; ОГРН – 1022304445899; БИК – 0403060000;

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Кузьменко Любовь Сергеевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Приказ отдела образования администрации МО Отрадненский район № 124-л от 17.07.2015 года «О назначении Л.С. Кузьменко» заведующей МБДОУ детский сад № 33

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт гр. РФ серии 03 01 № 042315 выдан 23.01.2001 г. ОВД Отрадненского района Краснодарского края, код подразделения 232-046

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда: нет согласно базы Базы СПО и АП

В период с 14 ч. 30 мин. 25 января 2019 года по 16 ч. 30 мин. 29 января 2019 года главным государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Иноземцевым В.П. проведено плановое мероприятие по контролю (надзору) МБДОУ детский сад №33, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165а. В ходе мероприятия по контролю (надзору) выявлено, что юридическим лицом - МБДОУ детский сад №33 нарушены обязательные требования пожарной безопасности нормативных документов РФ, а именно: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

(указывается существо административного правонарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса)

а именно:


1. Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (подпункт

	"г" п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)
2.	Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
3.	Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности: - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара; - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни) (Литера В)); - не произведен расчет величин пожарного риска. (статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
4.	Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования). (п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
5.	Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно: - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты. (подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
6.	Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

чем совершено административное нарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1; 25.4 КоАП РФ мне разъяснены и понятны, русским языком владею

✓  Л.С. Кузьменко
(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Факт нарушения правил пожарной безопасности подтверждают свидетели, которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.6 КоАП РФ:

1. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

_____ (подписи свидетелей)

2. _____
(фамилия, имя, отчество, место жительства свидетелей)

_____ (подписи свидетелей)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 25.1, ст. 25.5 КоАП РФ имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу. Я извещен(а), что дело об административном правонарушении будет рассматриваться в 10 ч. 00 мин. 31.01.2019 года в ОНДиПР Отрадненского района по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237

и предупрежден(а), что в случае моей неявки и непоступлении от меня в соответствии со ст. 25.1 ч. 2 КоАП РФ ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

✓  Л.С. Кузьменко
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

Объяснения по существу нарушения с нарушениями
составом, по п.3 расцен
вменен, по марной расце
составу по сфере вероятности

_____ Л.С. Кузьменко

Подпись лица, составившего протокол




В.П. Иноземцев

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

✓  Л.С. Кузьменко

Копию протокола получил (а)

«__» января 2019 года

✓  Л.С. Кузьменко
(подпись лица в отношении которого составлен протокол)

От копии протокола отказался(ась)

«__» _____ 2019 года

_____ (подпись лица в отношении которого составлен протокол)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/1, тел.8(8612) 25-34-04.

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Отрадненского района**

Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, 237

тел.: (86144) 3-48-05; e-mail: ogpn-otr@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/6

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору подполковника вн. службы В.П. Иноземцева № 7 от 09 января 2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. 25 января 2019 года по 16 ч. 30 мин. 25 января 2019 года проведено плановое мероприятие по надзору главным государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы В.П. Иноземцевым МБДОУ детский сад №33, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ детский сад № 33 Кузьменко Л.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
7/1/1	Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.	(подпункт "г" п. 42 Постановления Правительства РФ от 25.04.12. № 390)	18.02.2019г.	
7/1/2	Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем проти-	(п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)	18.02.2019г.	

	вожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.			
7/1/3	Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности: - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара; - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни (Литера В)); - не произведен расчет величин пожарного риска.	(статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНИП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	01.06.2019г.	
7/1/4	Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования).	(п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	18.02.2019г.	
7/1/5	Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно: - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	(подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	18.02.2019г.	
7/1/6	Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации.	(п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).	18.02.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Главный государственный инспектор
Отраденского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Иноземцев В.П.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«29» января 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

**Заведующая МБДОУ д/с № 33
Л.С. Кузьменко**

(должность, фамилия, инициалы)

«29» января 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/4

о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 31 » января 2019 г

ст. Отрадная

(место рассмотрения: город, село, район)

*Я, главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы Иноземцев В.П.*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ 50/4 от « 29 » января 2019 г. и материалы на должностное лицо -
заведующая МБДОУ № 33 Кузьменко Любовь Сергеевна

- 1 Фамилия, имя, отчество - Кузьменко Любовь Сергеевна
- 2 Дата и место рождения - 21.09.1981 г., г. Армавир, Краснодарский край
- 3 Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское,
ул. Красная, 277
- 4 Семейное положение _____ на иждивении _____
(количество человек)
- 5 Место работы (учебы) - МБДОУ №33
- 6 Занимаемая должность - заведующая
- 7 Документ, удостоверяющий личность паспорт РФ 03 01 042315 выдан 23.01.2001 г. ОВД
Отрадненского района Краснодарского края
- 8 Размер зарплаты (пенсии, стипендии)
- 9 Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное
нарушение и когда: нет согласно базы СПОиАП
- 10 Документ, подтверждающий полномочия законного представителя – *приказ отдела образования
администрации МО Отрадненский район № 124- л от 17.07.2015 года «О назначении Л.С.
Кузьменко» заведующей МБДОУ №33*

УСТАНОВИЛ:

В период с 14 ч. 30 мин. 25 января 2019 года по 16 ч. 30 мин. 29 января 2019 года главным государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Иноземцевым В.П. проведено плановое мероприятие по контролю (надзору) МБДОУ детский сад №33, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165а. В ходе мероприятия по контролю (надзору) выявлено, что должностным лицом - МБДОУ детский сад №33 нарушены обязательные требования пожарной безопасности нормативных документов РФ, а именно: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390). **а именно:**

(с подробным указанием наименования объекта, адреса)

1. Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (подпункт "г" п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)
2. Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это

- обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
3. Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности:
 - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара;
 - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни (Литера В));
 - не произведен расчет величин пожарного риска.
 (статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 4. Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования). (п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 5. Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно:
 - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.
 (подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 6. Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4, ч 1
 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1, 4.2, 4.3, 23.34,
(указываются номера статей
 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание ст. 4.2 КоАП РФ – смягчающие а именно раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, и тяжелое материальное положение.
(указывается смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

На основании ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ признать виновным заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 33 Кузьменко Любовь Сергеевну в совершении административного правонарушения и назначить ей наказание в виде предупреждения.

Указанная сумма подлежит перечислению в:

Наименование получателя платежа: УФК Минфина России по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю)

Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю БИК 040349001

Р/сч: 40101810300000010013 КБК 177 1 16 27000 01 6000 140

ИНН получателя : 2309090290 КПП 230901001 ОКТМО 03637000

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации

Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие у
административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную
силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного
штрафа в установленный срок.

(подпись лица, вынесшего постановление)

В.П. Иноземцев
(расшифровка подписи)

Копию постановления получил

(дата подпись правонарушителя)

Л.С. Кузьменко
(ФИО)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 201 года

исполнено « _____ » _____ 201 года

(номер финансового документа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/5

о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 31 » января 2019г

ст.Отрадная

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору, подполковник внутренней службы Иноземцев В.П., ст. Отрадная, ул. Октябрьская, д.237

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении

№ 50/5 от « 29 » января 2019 г. и материалы на юридическое лицо -

1. Полное название юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33

2. Юридический адрес, тел. (факс) 352253, Россия, Краснодарский край, Отрадненский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165а

3. Номера регистрационных свидетельств 23АК 285142, 23АЕ 718533

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо ИФНС по Отрадненскому району Краснодарского края, серия 23 № 008280053

5. Наименование обслуживающего банка и номер счета р/с 40701810500003000003 РКЦ

Армавир г. Армавир, ИНН – 2345007956; ОГРН – 1022304445899; БИК – 0403060000;

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Кузьменко Любовь Сергеевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя Приказ отдела образования администрации МО Отрадненский район № 124-л от 17.07.2015 года «О назначении Л.С. Кузьменко» заведующей МБДОУ детский сад № 33

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт гр. РФ серии 03 01 № 042315 выдан 23.01.2001 г. ОВД Отрадненского района Краснодарского края, код подразделения 232-046

(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности, когда: нет согласно базы Базы СПО и АП

УСТАНОВИЛ:

В период с 14 ч. 30 мин. 25 января 2019 года по 16 ч. 30 мин. 29 января 2019 года главным государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Иноземцевым В.П. проведено плановое мероприятие по контролю (надзору) МБДОУ детский сад №33, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, с.Гусаровское, ул.Красная, 165а. В ходе мероприятия по контролю (надзору) выявлено, что юридическим лицом - МБДОУ детский сад №33 нарушены обязательные требования пожарной безопасности нормативных документов РФ, а именно: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

с подробным указанием наименования объекта, адреса)

1. Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (подпункт "г" п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)
2. Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенными

- электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
3. Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности:
 - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара;
 - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни) (Литера В));
 - не произведен расчет величин пожарного риска.
 (статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНИП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 4. Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования). (п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 5. Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно:
 - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.
 (подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 6. Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4, ч 1
 Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1, 4.2, 4.3, 23.34,

(указываются номера статей

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание

ст. 4.2 КоАП РФ – смягчающие а именно раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, и тяжелое материальное положение.

(указывается смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

На основании ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ привлечь к административной ответственности **юридическое лицо** – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 в виде **предупреждения**

Указанная сумма подлежит перечислению в:

Наименование получателя платежа: УФК Минфина России по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю)

Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю

БИК 040349001

Р/сч: 40101810300000010013 КБК 177 1 16 27000 01 6000 140

ИНН получателя : 2309090290 КПП 230901001 ОКТМО 03637000

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату

административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.



(подпись лица, вынесшего постановление)

В.П. Иноземцев

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил

(дата подписи правонарушителя)

Д.С. Кузьменко

(ФИО)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от « _____ » _____ 201 года

исполнено « _____ » _____ 201 года

(номер финансового документа)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
Отраденского района**

ул. Октябрьская, д.237, ст. Отрадная, 352291
тел./факс: 8 (861-44) 3-48-05/ 8 (861-44) 3-38-78

31.01.2019 № - 9-37-19

на № _____ от _____ 2019г.

Заведующей МБДОУ № 33
Кузьменко Л.С.

Краснодарский край,
Отраденский район,
с. Гусаровское,
ул. Красная, 165 а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 50/5

« 31 » января 2019 г.

ст. Отрадная
(место рассмотрения, город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору подполковник вн. службы В.П. Иноземцев, Краснодарский край, Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

рассмотрев постановление № 50/5 от «31» января 2019 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на **юридическое лицо** – МБДОУ № 33

(полное наименование юридического лица) (ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Краснодарский край, Отраденский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165 а
(юридический адрес или адрес регистрации)

УСТАНОВИЛ:

В период с 14 ч. 30 мин. 25 января 2019 года по 16 ч. 30 мин. 29 января 2019 года главным государственным инспектором Отраденского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Иноземцевым В.П. проведено плановое мероприятие по контролю (надзору) МБДОУ детский сад №33, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отраденский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165а. В ходе мероприятия по контролю (надзору) выявлено, что юридическим лицом - МБДОУ детский сад №33 нарушены обязательные требования пожарной безопасности нормативных документов РФ, а именно: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390), а

именно:

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

1. Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при

- отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией (подпункт "г" п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)
2. Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенных электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 3. Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности:
 - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара;
 - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни) (Литера В));
 - не произведен расчет величин пожарного риска.
 (статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 4. Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования). (п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 5. Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно:
 - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.
 (подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
 6. Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь **ст. 23.34; 29.13; 4.2 ч.1**

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление на собрании специалистов.
2. Повысить требования к ответственности рабочих и специалистов за исполнением возложенных на них обязанностей.
3. Создать комиссию и провести расследование по имеющимся нарушениям и невыполнениям требований правил пожарной безопасности.
4. Усилить работу среди рабочих и специалистов по проведению противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов.
5. Принять срочные необходимые меры по устранению выявленных недостатков, отраженных в предписании (акте).

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

В.П. Иноземцев
(ФИО)

Представление получил:

Л.С. Кузьменко
(ФИО)

(дата, должность, подпись)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Отраденского района

ул. Октябрьская, д.237, ст. Отрадная, 352291
тел./факс: 8 (861-44) 3-50-37/ 8 (861-44) 3-38-78

31.01.2019 № - 9-37-19

на № _____ от _____ 2019г.

Заведующей МБДОУ № 33
Кузьменко Л.С.
Краснодарский край,
Отраденский район,
с. Гусаровское,
ул. Красная, 165 а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 50/4

«31» января 2019 г.

ст. Отрадная

(место рассмотрения, город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору подполковник внутренней службы Иноземцев В.П., Краснодарский край, Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

рассмотрев постановление № 50/4 от «30» января 2019 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на **должностное лицо** – и.о. директора МБОУ СОШ № 28 М.И. Илющенко -заведующую МБДОУ № 33 Кузьменко Л.С.

(полное наименование юридического лица) (ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Краснодарский край, Отраденский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165 а

(юридический адрес или адрес регистрации)

УСТАНОВИЛ:

В период с 14 ч. 30 мин. 25 января 2019 года по 16 ч. 30 мин. 29 января 2019 года главным государственным инспектором Отраденского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Иноземцевым В.П. проведено плановое мероприятие по контролю (надзору) МБДОУ детский сад №33, расположенного по адресу: Краснодарский край, Отраденский район, с. Гусаровское, ул. Красная, 165а. В ходе мероприятия по контролю (надзору) выявлено, что должностным лицом - МБДОУ детский сад №33 нарушены обязательные требования пожарной безопасности нормативных документов РФ, а именно: Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390). а именно:

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Не исключено использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. (подпункт "г" п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390)
2. Не исключено оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. (п.40 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
3. Не соблюдаются руководителем организации, на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности:
 - не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара;
 - конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности (отсутствуют противопожарные люки в здании детского сада (Литера Б) и здании летней кухни) (Литера В));
 - не произведен расчет величин пожарного риска.(статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), СНиП 21-01-97* п. 7.4; подпункты "д", "о" пункта 23, пункты 33, 61 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
4. Не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности (в местах размещения я противопожарного оборудования). (п.43 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
5. Не отражен в инструкции о мерах пожарной безопасности следующий вопрос, а именно:
 - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.(подпункт "л" п.461 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).
6. Не обеспечено надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объекте защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации. (п.39 Постановление Правительства РФ от 25.04.12. № 390).

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь **ст. 23.34; 29.13; 4.2 ч.1**

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление на собрании специалистов.
2. Повысить требования к ответственности рабочих и специалистов за исполнением возложенных на них обязанностей.
3. Создать комиссию и провести расследование по имеющимся нарушениям и невыполнениям требований правил пожарной безопасности.
4. Усилить работу среди рабочих и специалистов по проведению противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов.

5. Принять срочные необходимые меры по устранению выявленных недостатков, отраженных в предписании (акте).

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица, вынесшего представление)

В.П. Иноземцев
(ФИО)

Представление получил:

(дата, должность, подпись)

Л.С. Кузьменко
(ФИО)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)